



Puławy dn.22.09.2011 r.

TI/ 3200 / 758/11

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Przebudowa - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włostowickiej w Puławach” – renowacja i uszczelnienie metodą bezwykopową.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania. Zamawiający poniżej przekazuje odpowiedź wraz z treścią przedmiotowych zapytań.

Pytanie:

- 1) W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dotyczących możliwości dopuszczenia innej niż przyjęta przez projektanta technologii renowacyjnej, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania przetargowego oferty wykonania modernizacji sieci kanalizacyjnej przy użyciu technologii Trolining.

Odpowiedź: Dopuszczone w projekcie zastosowanie innej powłoki „ze względu na różne odmiany...” należy rozumieć jako powłoki stosowane w technologiach z grupy utwardzanych na miejscu powłok żywicznych. Powłoki te nasącza się żywicami i utwardza po zamontowaniu w odnawianym kanale. W technologii Trolining stosuje się powłoki polietylenowe, których się nie nasącza żywicami a co za tym idzie nie utwardza. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii

Troling, ponieważ wiąże się to z wykonaniem nowego projektu konstrukcyjnego a zarazem uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę.

- 2) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej – czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca do oferty załączył kopię wniesienia wadium i poświadczył „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a oryginał wniesienia wadium włożył do osobnej koperty i kopertę przymocował do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem III p9.4 siwz, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty załączył kopię wniesienia wadium i poświadczył „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oryginał wniesienia wadium nie jest wymagany i nie musi być załączony do oferty.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości

PROKURENT
mgr inż. Wiesław Duklewski

Otrzymują:

1. Adresaci wg rozdzielnika