



Puławy dn.28.09.2011 r.

TI/3219/762/11

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Przebudowa - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włostowickiej w Puławach” – renowacja i uszczelnienie metodą bezwykopową.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły kolejne zapytania. Zamawiający poniżej przekazuje odpowiedzi wraz z treścią przedmiotowych zapytań.

- 1) Czy w rejonie kanałów poddawanych renowacji występuje woda gruntowa?
Prosimy o podanie głębokości jej występowania.

Odpowiedź: W rejonie kanałów poddawanych renowacji występuje woda gruntowa, Zamawiający nie posiada informacji o głębokości jej występowania poza tym, że jest infiltrowana do przedmiotowego kanału.

- 2) Jak daleko od miejsca usytuowania kanałów poddawanych renowacji znajduje się miejsce, które Zamawiający wskaże jako miejsce gdzie należy wywozić wydobyte z kanału osady? Jakie są koszty przekazania tych osadów? Kto je pokrywa?

Odpowiedź: Zamawiający nie może ograniczać konkurencji i wskazywać miejsca gdzie należy wywozić wydobyte z kanału osady. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy „KARTY PRZEKAZANIA ODPADU” z potwierdzeniem przyjęcia odpadu przez podmiot upoważniony. Koszy przekazania tych osadów prawidłowo skalkuluje doświadczony Wykonawca i pokryje Wykonawca.

- 3) Czy zamawiający udostępni hydranty w celu poboru wody w przypadku, gdy będzie ona niezbędna do przeprowadzenia renowacji? Czy woda do renowacji pobierana będzie bezpłatnie? Jeżeli woda przekazywana będzie odpłatnie prosimy o podanie ceny za 1m³.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni punkt poboru wody niezbędnej do przeprowadzenia renowacji. Woda przekazywana będzie odpłatnie, w cenie netto za wodę dla pozostałych odbiorców zgodną z obowiązującą „Taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” opublikowaną i dostępną na naszej stronie internetowej <http://www.mpwik.pulawy.pl/>

- 4) Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż w przypadku (po dokonaniu inspekcji TV), gdy niemożliwym okaże się wykonanie renowacji kanałów technologią bezwykopową ze względu na stan kanału ewentualne prace ziemne i wykopy, Zamawiający będzie traktował prace wykopowe jako roboty dodatkowe na które Zamawiający wystawi Wykonawcy dodatkowo płatne zlecenie?

Odpowiedź: Zamawiający będzie rozstrzygał zaistniałe problemy na bieżąco, w zależności od zaistniałych okoliczności i przyczyn powstania problemu. Rozliczenie

nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ i zawartej umowy której projekt stanowi załącznik do SIWZ.

5) Czy Zamawiający jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych zgód na prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zamawiający jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych zgód na prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6) Czy kanały przewidziane do renowacji przechodzą przez tereny prywatne? Jeśli tak, to czy Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli na wejście na posesję i posiada uzgodnienia z wszystkimi właścicielami terenów przez które przebiega trasa kanalizacji w ramach przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli na wejście na posesję i posiada uzgodnienia z wszystkimi właścicielami terenów przez które przebiega trasa kanalizacji w ramach przedmiotowego postępowania.

7) Prosimy o informację kto, Zamawiający czy Wykonawca, ponosi koszty uzgodnień z właścicielami terenów prywatnych przez które przebiega trasa kanalizacji w ramach przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli terenów przez które przebiega trasa kanalizacji. Koszty ewentualnych kolejnych uzgodnień ponosi Wykonawca.

8) Prosimy o informację kto, Zamawiający czy Wykonawca, ponosi koszty ewentualnych odszkodowań z tytułu wejścia i prowadzenia prac na terenach prywatnych przez które przebiega trasa kanalizacji w ramach przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź: Wykonawca, ponosi koszty ewentualnych odszkodowań z tytułu wejścia w teren i prowadzenia prac.

9) Czy w przypadku gdy rzeczywista średnica kanału określona po pomiarach będzie większa od średnicy kanału określonej w siwz Zamawiający rozliczy renowację kanału o innej średnicy jako roboty dodatkowe i udzieli na takie prace zamówienia uzupełniającego?

Odpowiedź: Zamawiający będzie rozstrzygał zaistniałe problemy na bieżąco, w zależności od zaistniałych okoliczności i przyczyn powstania problemu. Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ i zawartej umowy której projekt stanowi załącznik do SIWZ.

10) Czy w przypadku gdy rzeczywista długość kanału określona po pomiarach będzie większa od długości kanału określonej w dokumentacji przetargowej Zamawiający rozliczy renowację kanału o większej długości?

Odpowiedź: Zamawiający będzie rozstrzygał zaistniałe problemy na bieżąco, w zależności od zaistniałych okoliczności i przyczyn powstania problemu. Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ i zawartej umowy której projekt stanowi załącznik do SIWZ.

11) Czy w przypadku gdy rzeczywista ilość przykanalików, na których należy zamontować kształtkę kapeluszową będzie większa od ilości określonej w SIWZ Zamawiający rozliczy renowację większej ilości przykanalików jako roboty dodatkowe i udzieli na takie prace zamówienia uzupełniającego?

Odpowiedź: W zakresie przedmiotowego zadania nie występują przykanaliki.

12) Czy w przypadku gdy rzeczywista ilość studni które należy poddać renowacji będzie większa od ilości studni określonej w SIWZ Zamawiający rozliczy renowację większej ilości studni jako roboty dodatkowe i udzieli na takie prace zamówienia uzupełniającego?

Odpowiedź: Zamawiający będzie rozstrzygał zaistniałe problemy na bieżąco, w zależności od zaistniałych okoliczności i przyczyn powstania problemu. Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ i zawartej umowy której projekt stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

- 13) W związku z koniecznością przepompowywania ścieków na kanałach poddawanych renowacji prosimy o podanie informacji dotyczących maksymalnego natężenia przepływu ścieków płynących w kanałach przewidzianych do renowacji w okresie deszczowym i bezdeszczowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji.

- 14) Prosimy o potwierdzenie, że sztywność obwodową, o której mowa w dokumentacji przetargowej (8kN/m²) należy obliczać z wzoru zgodnego

$$z \text{ polską normą, czyli } S = \frac{E}{[12 \times (\frac{d_m}{e})^3]}$$

gdzie:

S – sztywność,

E – krótkoterminowy moduł sprężystości,

e – grubość ścianki,

d_m – średnia średnica rękawa,

d_m = d_w + (d_z - d_w) / 2,

d_z – średnica zewnętrzna rękawa,

d_w – średnica wewnętrzna rękawa?

Odpowiedź: Zgodnie z wytycznymi, wg których opracowany został projekt, przyjmuje się do obliczeń średnicę zewnętrzną. Polska Norma Przewiduje użycie średniej średnicy (wynik różni się o setne części), dlatego do obliczeń sztywności obwodowej można użyć wzoru zgodnie z polską normą.

- 15) Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż do oferty należy załączyć zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik oznaczony jak „Załącznik nr 11 do oferty”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty zaparafowanego projektu umowy. Zamawiającemu wystarczy zawarte w pkt 6. oferty oświadczenie o akceptacji wzoru umowy.

- 16) Prosimy o wyjaśnienie i zmianę zapisów załączonego Przedmiaru robót w zakresie prac ziemnych i wykopowych. Z przedmiaru wynika m.in., iż należy dokonać demontażu 5szt. studni rewizyjnych w wykopie otwartym, jednakże żaden z dokumentów przetargowych dotyczący prac na zakresie przewidzianym do renowacji nie przewiduje takowych prac?

Odpowiedź: Wskazany zakres jest opisany na stronie między innymi na str. 6 i 16 Projektu Budowlanego. Przedmiar pozostaje bez zmian.

- 17) Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż jedynym parametrem wytrzymałościowym, który będzie decydował o jakości zainstalowanej utwardzonej powłoki żywicznej, posiadającej właściwości zbieżne z zapisami SIWZ, jest spełnienie warunku min. Sztywności obwodowej wynoszącej 8kN/m², przy jednoczesnym spełnieniu parametrów geometrycznych tj. nie powodującej redukcji przekroju kanału większej niż 8% i grubości nie mniejszej niż 25,4mm?

Odpowiedź: Rozumowanie Wykonawcy jest błędne. Dokumentacja projektowa określa znacznie więcej parametrów powłoki (np. odporność chemiczna, moduł sprężystości i inne). Proszę o dokładną analizę kompletnej dokumentacji projektowej.

- 18) W związku z zapisami SIWZ oraz Umowy stanowiącymi o ryczałtowym charakterze prac, czy słusznym jest rozumowanie wykonawcy, iż w przypadku gdy Wykonawca w związku z organizacją prac, możliwościami instalacyjnymi zastosowanego materiału, ograniczy ilości wykazane w Przedmiarze Robót np. zmniejszy ilość ułożonych dróg lub innych elementów, jego wynagrodzenie nie zostanie obniżone i pozostanie zapłacone zgodnie z podpisaną Umową.

Odpowiedź: Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ i zawartej umowy której projekt stanowi załącznik do SIWZ.

19) W związku z niezgodnościami załączonego do dokumentacji przetargowej przedmiaru robót, jak również w związku z tym, iż Zamawiający przewiduje ryczałtowy sposób wynagrodzenia, czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, przygotowany samodzielnie przez Wykonawcę, metodą kalkulacji uproszczonej sporządzony na podstawie dokumentacji przetargowej, zawierający wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

Odpowiedź: Zamawiającemu nie są znane niezgodności załączonego przedmiaru robót. Do oferty należy załączyć kosztorys zgodnie z zapisami SIWZ

20) Czy zamawiający posiada zgody Właścicieli na wejście w teren celem przeprowadzenia robót renowacyjnych, w tym m. in. Na pola uprawne Państwowego Instytutu Badawczego JUNG-Rolniczy Zakład Doświadczalny „KĘPA”; ogródki działkowe i teren na którym zlokalizowany jest osadnik wód deszczowych?

Odpowiedź: Zamawiający posiada zgody Właścicieli na wejście w teren celem przeprowadzenia robót renowacyjnych.

21) Jaki rodzaj upraw występuje na terenach Państwowego Instytutu Badawczego JUNG-Rolniczy Zakład Doświadczalny „KĘPA” przez które przebiega trasa kanału? Czy konieczne jest ponowne obsianie terenów uprawnych po zakończonych uprawach czy tylko głęboszowanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji na temat rodzaju upraw występujących na trasie kanału. Wykonawca nie obsiewa terenów uprawnych po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem głęboszowania i obsiania terenów po prowadzonych robotach.

22) Czy zamawiający przyjmie nieodpłatnie osady wydobyte po czyszczeniu przedmiotowego kolektora? Jeśli tak to prosimy jednocześnie o wskazanie miejsca składowania osadów.

Odpowiedź: Zamawiający nie przyjmie nieodpłatnie osadów wydobytych po czyszczeniu przedmiotowego kolektora. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy „KARTY PRZEKAZANIA ODPADU” z potwierdzeniem przyjęcia odpadu przez podmiot upoważniony.

23) Jakie są maksymalne i średnie dobowe wielkości przepływu ścieków na przedmiotowym kolektorze?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji.

Zamawiający zamieszcza sprostowanie do odpowiedzi udzielonej w dniu 22.09.2011r. pismo znak: TI/3200/758/11 (zamieszczonej na stronie internetowej) o następującej treści:

Pytanie 1) Odpowiedź pozostaje bez zmian.

Pytanie 2) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej – czy zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca do oferty załączył kopię wniesienia wadium i poświadczył „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a oryginał wniesienia wadium włożył do osobnej koperty i kopertę przymocował do oferty?

Odpowiedź:

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał dokumentu wniesienia wadium.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy zamawiający zmienia treść siwz dotyczącą zapisów wadium w następujący sposób:

W Rozdziale III pkt 9 w ust. 1 i 4 wprowadza się następujące zmiany:

Ust.1. Wadium w wysokości 40 000,00 zł należy wnieść w terminie do dnia 06.10.2011 r. do godz. 9³⁰ – dalej bez zmian.

Ust. 4. Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej siwz. Oryginał dokumentu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Otrzymują:

1. Adresaci wg rozdzielnika

PROKURENT
mgr inż. *Wiesław Duklewski*